



ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

Központi laboratórium

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

Szám: M-3045/2011

TVB

TÍPUSVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

S.C. Sincom Construct SRL által gyártott, Ramplast Ecotherm Lux típusú kemény PVC
ablakok

megnevezésű építési termékekről

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratóriuma ezen
okirattal bizonyítja

a

S.C. Sincom Construct SRL

Localitatea Lumina, jud. Constanta - Románia

mint a TVB jogosultja részére, hogy a(z)

S.C. Sincom Construct SRL

Localitatea Lumina, jud. Constanta - Románia

telephelyen gyártott,

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet hatálya alá tartozó építési termékek első típusvizsgálatát elvégezte. Az azonos számú és keltű Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett eredmények alapján a termékek megfelelnek az **EN 14351-1:2006+A1:2010** jelzetű „Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. 1. rész: Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók, kapuk.” című műszaki specifikációban rögzített **kemény PVC ablakok** megnevezésű termékekre előírt, a 2. oldalakon részletezett követelményeknek a termékszabvány 1. pontjában meghatározott alkalmazási terület melletti felhasználásra.

A TVB

– változatlan termékjellemzők mellett –

2016. június 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2011. június 20.

P.H.

Dr. Kovács Károly
központi laboratóriumvezető

Ez a Típusvizsgálati Bizonyítvány 3 számozott oldalból áll, amelyek kizárólag együtt érvényesek!

Az ÉMI Nonprofit Kft. az MSZT és az IQNET által az MSZ EN ISO 9001:2009 szerint tanúsított szervezet.

KBiA-III-3.1-2009.09.17.

A termék megfelelőség-igazolás alapját képező tulajdonságai (jellemzői):

Összetett ablakszerkezet (fix, bukó-nyíló):

Termékjellemzők és mértékegységeik		Követelmény/ Érték*	Vizsgálati/ Értékelési mód	Eredmény kiterjeszthesége
Légzárás	(m ³ /hm ²)	3.o.	EN 1026:2001 EN 12207:2001	EN 14351-1:2006+A1:2010 szabvány előírásai szerint
Vízzárás	(Pa)	9A/7B	EN 1027:2001 EN 12208:2001	
Szélállóság	(Pa)	C3	EN 12211:2001 EN 12210:2001	
Biztonsági szerkezetek teherviselő képessége	(N)	4.o/Megfelel	EN 14609:2004 EN 13115:2001	
Hőszigetelés	(W/m ² K)	npd	-	-
Hangszigetelés	(dB)	npd	-	-
Működtetőerők	(N)	2.o.	EN 12046-1:2004 EN 13115:2001	EN 14351-1:2006+A1:2010 szabvány előírásai szerint
Mechanikai szilárdság	(N)	4.o.	EN 14608:2004 EN 13115:2001	

npd Teljesítményjellemző nincs meghatározva (No performance determined);

* Ramplast Ecotherm Lux, 601-01/602-02/603-01 profilkombináció alkalmazása esetén;

A TVB a termék első típusvizsgálatának elvégzését igazolja.

Az első típusvizsgálat eredményei felhasználhatók a 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben előírt, a termékre vonatkozó ii (3) szerinti megfelelőség-igazolási módozattal meghatározott *Szállítói megfelelőségi nyilatkozat* kiadásához mindaddig, amíg a gyártó telephelyén gyártott termék műszaki specifikációja, termékjellemzői, követelményei, valamint gyártástechnológiája *változatlanok* maradnak.

A változásokat a TVB jogosultja köteles az ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratóriumának 30 napon belül bejelenteni, mellyel a TVB megújítását kezdeményezheti.

Amennyiben a gyártó az EN 14351-1:2006+A1:2010 szabvány 7.3. szakasz szerinti Üzemi Gyártásellenőrzési rendszert (ÜGYE) működteti, a terméken a CE-jelölés elhelyezhető.

A TVB érvényességi ideje alatt a termék megfelelőség-igazolás alapját képző lényeges jellemzőit az ÉMI Nonprofit Kft.

a következő 5 évben 4 alkalommal

külön megbízás alapján felülvizsgálja.

A felülvizsgálatra vonatkozó megbízást első ízben **2012. június 30-ig** kell az ÉMI Nonprofit Kft. részére elküldeni. A felülvizsgálat elmulasztása esetén a TVB hatályát veszti. A regisztrált ÉMI minőségjellel (ÉMI-MJ) rendelkező termékek esetén e felülvizsgálat nem szükséges.

A vizsgálatot végezte:

Ellenőrizte:

Maga Ágota
laboratóriumvezető-helyettes

Sólyomi Péter
szakági laboratóriumvezető
divízióvezető