



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-1010/1996

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**ENIX gyártmányú, ASTER, KROKUS, BRATEK és HIACYNT típusú fürdőszobai
törölközőszárító radiátorok**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**Adonyi és Társa Épületgép Kft.
7629 Pécs, Keller János u. 5.**

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és 1996. szeptember 27-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az A-2134/2001 sz. Utóellenőrzési- és Utóellenőrzési Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

Melegvízfűtési rendszerekben alkalmazhatók hőleadóként

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

ENIX fürdőszobai törölközőszárító radiátorok ASTER A-408, A-412, A-504, A-508, A-512, A-517, A-604, A-608, A-612, A-617 típusok, KROKUS K-308 és K-312 típusok, BRATEK B-208 és B-212 típusok, HIACYNT H-608 és H-612 típusok

Törölköző szárítók (SZRJ: 5.1.1.6)

Az ÉME **2006. november 30-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2001. november 23.

(Dr. Kovács Károly)

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.